

Периодичность проведения мероприятий по пожарной безопасности.

№	Наименование услуги	Периодичность	Документ
1.	Проведение проверки, с составлением акта работоспособности систем противопожарной защиты: <ul style="list-style-type: none"> пожарной сигнализации; системы оповещения и эвакуации; дымоудаления; пожаротушения; противопожарных преград. 	Не реже 1-го раза в квартал.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390.
2.	Практическое проведение тренировки по эвакуации людей при пожаре.	Не реже 1-го раза в полугодие.	
3.	Проверка исправности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода.	Не реже 2-ух раз в год (весной и осенью).	
4.	Очистка вентиляционных систем.	Не реже 1-го раза в год.	
5.	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Не реже 1-го раза в год.	
6.	Перекатка пожарных рукавов.	Не реже 1-го раза в год.	
7.	Испытание наружных пожарных лестниц.	Не реже 1-го раза в пять лет.	
8.	Осмотр огнетушителей по отдельным параметрам	Не реже 1-го раза в квартал.	СП 9.13130.2009
9.	Осмотр огнетушителей. Полное или выборочное вскрытие.	Не реже 1-го раза в год.	
10.	Внешний и внутренний осмотр огнетушителей.	Не реже 1-го раза в пять лет.	
11.	Перезарядка порошковых огнетушителей.	Не реже 1-го раза в пять лет.	
12.	Прохождение обучения по программе пожарно-технический минимум.	Не реже 1-го раза в три года.	Приказ МЧС РФ №645 от 12.12.07г.
13.	Замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей.	Не реже 1-го раза в три года.	ГОСТ Р 50571.16-2007

На отдельные виды работ необходима Лицензия.



**ФОРТ
ЭКСПЕРТ**
fort-expert.ru

Контактный телефон: +7 (499) 394-43-64

Почта: fort-expert@mail.ru

**Полный комплекс услуг
в области пожарной безопасности.**
Работаем в Москве и Московской области.

Памятка по основам пожарной безопасности (Распространенные требования)



Заклучение договора.

Это первый этап нашей совместной работы. Мы готовы рассмотреть все Ваши пожелания, требования, предложения по оказываемым Вам услугам.



Ведение объекта.

Вы находитесь в поле зрения Нашей организации. Мы укажем на недостатки и нарушения пожарной безопасности на Вашем объекте. Вы получаете бесплатную консультацию по всем вопросам обеспечения пожарной безопасности.



Обратная связь.

Наши специалисты ответят на любые Ваши вопросы в области обеспечения пожарной безопасности.

Первичные требования пожарной безопасности к документации.

1. Инструктаж и инструкции о мерах пожарной безопасности:

- 1.1. Руководитель организации и лицо ответственное за пожарную безопасность обязано получить удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума (ПТМ). (п. 31 приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645, п3. ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 1.2. Инструкции о мерах пожарной безопасности согласно специфики работы организации (предприятия). (п.2 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 1.3. Инструкция о действиях персонала при эвакуации в случае возникновения пожара. (п.12 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 1.4. Должностная инструкция лиц, ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
- 1.5. Должностная инструкция ответственного за пожарную безопасность.
- 1.6. Инструкция о порядке действий персонала обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время. На объекте с ночным пребыванием людей. (п.9 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).

2. Журналы:

- 2.1. Журнал учета проведения тренировок (на объекте с массовым пребыванием людей). (п.12 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 2.2. Журнал учета регистрации наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. (п.478 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 2.3. Журнал о проведении инструктажа по пожарной безопасности. (п.3 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 2.4. Журнал учета обслуживания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуации людей при пожаре с графиком работ.

3. Приказы:

- 3.1. О назначении ответственного за пожарную безопасность, приобретение, хранение и готовность первичных средств пожаротушения. (п.4 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 3.2. Об установлении особого противопожарного режима. (п.17 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 3.3. О запрете курения на объекте и назначения места для курения. (п.14 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).

4. Акты:

- 4.1. Акт проверки противопожарного водопровода на водоотдачу (два раза в год) и перекатки рукавов (один раз в год). (п.57 и п.55 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 4.2. Акт проверки работоспособности задвижки с электроприводом противопожарного водопровода/водоснабжения. (п.59 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 4.3. Акт приемки работоспособности пожарной сигнализации. (п.61 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 4.4. Акт проверки работоспособности пожарной сигнализации и системы оповещения (раз в квартал). (п.61 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 4.5. Акт проверки работоспособности установок противодымной защиты.
- 4.6. Акт проверки работоспособности установок пожаротушения.

4.7. Акт очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов. (п.50 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).

4.8. Акт проведения работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов (для производственных объектов). (п.52 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).

5. Знаки пожарной безопасности:

- 5.1. Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (п.6 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 5.2. Наличие знаков пожарной безопасности. (п.43 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 5.3. Наличие табличек о запрете курения и пользовании открытым огнем. (п.14 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).

6. Протокол:

- 6.1. Замера сопротивления изоляции электропроводки. (п.1.2.6. приказ от 13 января 2003 г. N 6).
- 6.2. Испытания ограждений кровли и наружных пожарных лестниц (раз в пять лет). (п.24 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 6.3. Проверки качества пропитки огнезащитной обработки (не реже 1 раз в год). (п.21 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).

7. Договора с организацией, имеющей лицензию на отдельные виды работ:

- 7.1. На обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы дымоудаления и пожаротушения.
- 7.2. На проведение работ по замеру сопротивления изоляции электропроводки.
- 7.3. На испытание пожарных кранов и гидрантов.
- 7.4. На установку противопожарных дверей.

8. Прочие позиции:

- 8.1. Расчет категории помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности складских и производственных помещений. (п.20 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 8.2. Разработка планов эвакуации людей при пожаре (кроме жилых домов). (п.7 ППР №390 от 25.04.2012 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1717).
- 8.3. План пожаротушения для производственных объектов.
- 8.4. Наличие проектной (исполнительной) документации на установки (АПС и СОУЭ, дымоудаления и пожаротушения).

Наша организация предлагает:

1. Монтаж и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей, дымоудаления и пожаротушения .
2. Установка противопожарных дверей и люков.
3. Разработка и изготовление планов эвакуации.
4. Расчет Категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Определение класса зон.
5. Испытание пожарных кранов и пожарных гидрантов.
6. Огнезащитная обработка строительных конструкций и стеллажей.
7. Проверка качества огнезащитной обработки.
8. Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений кровли.
9. Монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения, контроля доступа и управления.
10. Аудит пожарной безопасности.
11. Расчет пожарного риска.